

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 9/_____

18.02.2022 г.

Время 17:44

Алексеевская п.а.
Место составления

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, №
9 от 08.02.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
КАЖКЕНОВА АЙГЕРИМ АЗАМАТОВНА - старший инженер
Куанышбаев Канат Серикбаевич - Главный специалист

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №2 поселка Алексеевка отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №2 поселка Алексеевка отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, ЗЕРЕНДИНСКИЙ, АЛЕКСЕЕВКА, ЫБЫРАЯ АЛТЫНСАРИНА (УЛИЦА), 2.

5. Срок проведения проверки 17.02.2022 - 18.02.2022

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №2 поселка Алексеевка отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	ответственным по ПБ не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума. Основание: п. 2 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» Постановление Правительства РК от 09.10.2014 г. № 1077;	П. 12 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	доступ к противопожарному водоему не очищен. Основание: п.53-5 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» ПП РК №1077 от 09.10.2014г;	П. 14 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	не укомплектован пожарный щит (отсутствует песок). Основание: п.1097	П. 48 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области

	«Об утверждении Правил пожарной безопасности» ПП РК №1077 от 09.10.2014г. п.48;	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
4	допускается применение горючих материалов (линолеум) несоответствующие классу пожарной опасности для отделки полов, на путях эвакуации в коридорах школы. Основание: п.п.4 п.2-44 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» ПП РК №1077 от 09.10.2014г. ;	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
5	на входе в школу и эвакуационном выходе электрические светильники эксплуатируются со снятыми плафонами, предусмотренными конструкцией светильника. Основание: п.п.4 п.6-4 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» Постановление Правительства РК от 09.10.2014 г. № 1077;	П. 76 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
6	на 2 этаже в коридоре соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений не производятся при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 4 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» Постановление Правительства РК от 09.10.2014 г. № 1077;	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
7	на объекте отсутствует знак пожарного водоема. Основание: п.1624 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» ПП РК №1077 от 09.10.2014г. п.121;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Муратов М.К.

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Не имею

Приложение на «__» листах

«18» 08 2022 г.





Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.