

Алексеев к.ә.  
Актіні толтыру орны

22.07.2022 ж.  
Уақыты 18:44

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органның атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Зеренді ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған тексеру тағайындау туралы актінің номері мен датасы  
11.07.2022 ж. № 71

3. Тексеру жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы  
КАЖКЕНОВА АЙГЕРИМ АЗАМАТОВНА - аға инженері  
Қуанышбаев Канат Серикбаевич - Бас маман  
КАНТЕК АЯН ЕСИМЖАНҰЛЫ - Зеренді ауданының аға инженері

4. Тексеру жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы  
"Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі Алексеевка кентінің №2 жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:  
"Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі Алексеевка кентінің №2 жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, АКМОЛИНСКАЯ, ЗЕРЕНДИНСКИЙ, АЛЕКСЕЕВКА, ЫБЫРАЯ АЛТЫНСАРИНА (УЛИЦА), 2.

5. Тексеріс жүргізу мерзімі 19.07.2022 - 22.07.2022

6. Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі (қысқа фабула) Бұзушылықтар анықталды

"Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі Алексеевка кентінің №2 жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы
1	Мектеп дәліздеріндегі эвакуациялау жолдарында едендерді әрлеу үшін өрт қауіптілігі сыныбына сәйкес келмейтін жанғыш материалдар (линолеум) алынбаған. Негіздеме: "Өрт қауіпсіздігі қағидаларының" 36 тармағының 3 тармақшасы ҚР ТЖМ 21.02.2022 жылғы №55 бұйрығы :	П. 66 Санатына, мақсатына және қызмет түріне карамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Тексеру жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы



